

Batch EUDKVE-20057950  
 Sagsnavn St. Torøje-Smerup Vandværk - Spjellerupvej 33, tap  
 Sagsnummer/lokalitetsnr  
 Udtagningsdato 10/30/20 9:30  
 Modtaget på laboratoriet 10/30/20  
 Rapport (seneste rapportrevision) 03-11-2020/AR-20-CA-20057950-01  
 Prøvenummer 835-2020-80808828  
 Prøve mærke Køkken kontor  
 DGUnr

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode
Farvetal, Pt	4,2	mg Pt/l	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C
Turbiditet	0,1	FNU	0,05	DS/EN ISO 7027-1: 2016
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml	1	ISO 9308-2:2012
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml	1	ISO 9308-2:2012
Kimtal ved 22°C	23	CFU/ml	1	ISO 6222:1999
Jern (Fe)	0,022	mg/l	0,01	SM 3120 ICP-OES
Akkrediteret prøvetagning	Ja			DS ISO 5667-5,MST - Drikkevand. Manu
pH	7,3	pH		DS/EN ISO 10523
Prøvetagning uden flush	Udført			DS ISO 19458,DS ISO 5667-5 N/A
Vandtemperatur	21,9	°C		DS/EN ISO 19458
Ledningsevne ved 20°C	700	µS/cm	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)
Prøvens lugt	Ingen			
Prøvens smag	Normal			

Tabel 1